VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

PC Electric GmbH
Diesseits 145
4973 ST. MARTIN / INNKREIS
ÖSTERREICH

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Mehrfachsteckdose, ortsveränderlich
Socket-outlet, multiple portable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2013-03

Aktenzeichen: 852800-1540-0002 / 204292
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40002846 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2002-08-20
(letzte Änderung/updated 2015-01-13)

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:
http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PC Electric GmbH, Diesseits 145, 4973 ST. MARTIN / INNKREIS, ÖSTERREICH

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
852800-1540-0002 / 204292 / CC1 / FCR	2015-01-13	2002-08-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002846.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002846.

Mehrfachsteckdose, ortsveränderlich
Socket-outlet, multiple portable

Typ(en) / *Type(s)*

253...

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 250 V
Bemessungsstrom *Rated current*	16A
Polzahl *Number of poles*	2-polig mit Schutzkontakt *2-pole with earthing contact*
Bauart *Kind of construction*	DIN 49440-1 + DIN 49440-3
Schutzart *Degree of protection*	IP44/IP54
Produktinformation *Product information*	siehe Anlage Nr. 100A und 100B *see Appendix No. 100A and 100B*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC1
Section CC1

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*
40002846

Beiblatt / *Supplement*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PC Electric GmbH, Diesseits 145, 4973 ST. MARTIN / INNKREIS, ÖSTERREICH

Aktenzeichen / *File ref.*
852800-1540-0002 / 204292 / CC1 / FCR

letzte Änderung / *updated*
2015-01-13

Datum / *Date*
2002-08-20

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002846.
This supplement is part of the Certificate No. 40002846.

Mehrfachsteckdose, ortsveränderlich
Socket-outlet, multiple portable

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*	
30004163	PC Electric GmbH Diesseits 145 4973 ST. MARTIN / INNKREIS ÖSTERREICH

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC1
Section CC1

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*: 40002846

Infoblatt / *Info sheet*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PC Electric GmbH, Diesseits 145, 4973 ST. MARTIN / INNKREIS, ÖSTERREICH

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
852800-1540-0002 / 204292 / CC1 / FCR	2015-01-13	2002-08-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002846.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002846.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zu- grunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsent- scheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.
The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).
The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.
Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.
The approval is solely signed on the first page.

	ZEICHENGENEHMIGUNG *MARKS APPROVAL*	**Aktenzeichen:** *File ref.:* 852800-1540-0002/204292	**Ausweis-Nr.:** *Approval No.:* 40002846	**Datum** *Date* 2015-01-13

Kupplungen
Couplers

Anlage-Nr.: **100A**
Appendix No.:

	Typ(en) / Serie *Type(s) / Series*	Nennspannung / AC [V] *Rated voltage / AC [V]*	Nennstrom / A *Rated current / A*	Anzahl der Pole *Numberof poles*	Zuleitungen *Cables or cords*	Anschlußmittel *Type of termianls*	Schutzart / IP *Degree of protection / IP*	Anschlußart *Method of connecting*		Bauart *Kind of Construction*									
								nichtwiederanschließbar *non-rewirable*	wiederanschließbar *rewirable*	DIN 49440-1	DIN 49440-3	DIN 49445-3A1	DIN 49447-3A1	Für erschwerte Bedingungen *For onerous conditions*		Mit Aufhängevorrichtung *With suspending means*	Ohne Aufhängevorrichtung *Without suspending means*	Mit Shutter *With shutter*	Ohne Shutter *Without shutter*
1	25311x	250	16	2P + PE	---	Schraubklemmen srew type terminal	44/54	---	X	X	X	---	---	X	---	X	---	---	X
2	25311-xc	250	16	2P + PE	---	Schraubklemmen srew type terminal	44/54	---	X	X	X	---	---	X	---	X	---	X	---
3	25312-x	250	16	2P + PE	---	Schraubklemmen srew type terminal	44	---	X	X	X	---	---	X	---	X	---	---	X
4	25312-xc	250	16	2P + PE	---	Schraubklemmen srew type terminal	44	---	X	X	X	---	---	X	---	X	---	X	---
5	25322-x	250	16	2P + PE	---	Schraubklemmen srew type terminal	44	---	X	X	X	---	---	X	---	X	---	---	X
6	253612-x	250	16	2P + PE	---	Schraubklemmen srew type terminal	44	---	X	X	X	---	---	X	---	X	---	---	X
7	253612-xc	250	16	2P + PE	---	Schraubklemmen srew type terminal	44	---	X	X	X	---	---	X	---	X	---	X	---
8	253622-x	250	16	2P + PE	---	Schraubklemmen srew type terminal	44	---	X	X	X	---	---	X	---	X	---	---	X

x = Platzhalter für die Farbe / Place holder for the colour